



Edité le : 06/08/2021

Rapport d'analyse Page 1 / 2

SIAEP RIVE GAUCHE DE LA DORE

LES YOUX
63520 ESTANDEUIL

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE21-126918	Analyse demandée par :	ARS DT du PUY-DE-DOME		
Identification échantillon :	LSE2108-19158-1	N° Prélèvement :	00191705		
N° Analyse :	00192300	Nature:	Eau de ressource souterraine		
Point de Surveillance :	PUITS RIVE GAUCHE DE LA DORE	Code PSV :	0000000692		
Localisation exacte :	ARRIVEE ST TRT				
Dept et commune :	63 PONT DU CHATEAU				
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 45,7912693800	Y :	3,2760105300		
UGE :	0335 - SIAEP RIVE GAUCHE DE LA DORE				
Type d'eau :	B - EAU BRUTE SOUTERRAINE				
Type de visite :	RP	Type Analyse :	NO3		
Nom de l'exploitant :	SIAEP RIVE GAUCHE DE LA DORE LES YOUX 63520 ESTANDEUIL		Motif du prélèvement :	CS	
Nom de l'installation :	PUITS RIVE GAUCHE DE LA DORE	Type :	CAP	Code :	000692
Prélèvement :	Prélevé le 05/08/2021 à 08h44 Réception au laboratoire le 05/08/2021 à 23h54 Prélevé par CARSO LSEHL / BROUTIN MATHILDE Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine Flaconnage non CARSO-LSEHL				

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 06/08/2021 à 02h19

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Analyses physicochimiques <i>Anions</i>							
Nitrates	63NO3*	24	mg/l NO3-	Flux continu (CFA)	NF EN ISO 13395	100	#

.../...

Edité le : 06/08/2021

Identification échantillon : LSE2108-19158-1

Destinataire : SIAEP RIVE GAUCHE DE LA DORE

63NO3* NITRATES (ARS63-2021)

Eau satisfaisant aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 1321-5, arrêté du 11 janvier 2007 les paramètres analysés.

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Les valeurs en gras, italiques et soulignées sont non conformes aux seuils indiqués dans le rapport d'analyse.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Bernard CASTAREDE
Ingénieur de Laboratoire

